

ज्ञापांक 56

/बेनीपट्टी, मधुबनी

फा0/2018

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, बेनीपट्टी, मधुबनी

दिनांक- 10-05-2018

सेवा में,

वेदमती अणनाथ चौधरी - कॉलेज ऑफ एजुकेशन चानपुरा - बरौह  
(S.K चौधरी शिक्षा अभिगान)  
चानपुरा, बरौह, बेनीपट्टी

प्रसंग:-

विषय:- अग्निशामक यंत्रों एवं व्यवस्था के रख-रखाव के निरीक्षण के पश्चात अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन के पश्चात आपके प्रतिष्ठान कॉलेज ऑफ एजुकेशन चानपुरा - बरौह को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात निम्नलिखित अग्निशाम यंत्रों के व्यवस्था पायी गयी जो आकास्मिकता के समय आग पर काबू पाने में सक्षम है।  
इसे इस प्रकार है:-

1. पानी से भरा बाल्टी- गैज अरफ
2. बालू से भरा बाल्टी- दो अरफ
3. फायर एस्टीग्यूसर- A.B.C 15 अरफ 6 K.P.2
4. पानी से भरा ड्राम या स्टेटिक टैंक- ✓
5. कम्बल- ✓

उपरोक्त व्यवस्था को देखते हुए इन्हें निर्गत तिथि से 10-05-2018 के लिए अनापति प्रमाण पत्र दी जाती है। (एक वर्ष)

रख रखाव की जिम्मेदारी संबंधित प्रबंधक की होगी। अगर बीच में किसी प्रकार की गड़बड़ी पायी जाती है तो इनके लाइसेन्स रद्द करने की अनुशंशा जिला पदाधिकारी महोदय से की जा सकती है।

विश्वास भाजन

अधिष्ठान अग्निशामक पदाधिकारी  
बेनीपट्टी, मधुबनी

प्रतिलिपि:-  
मेसर्स-

वेदमती अणनाथ चौधरी - कॉलेज ऑफ  
एजुकेशन चानपुरा बरौह  
बेनीपट्टी (मधुबनी)

इलम कुमर  
10/5/18  
अधिष्ठान अग्निशामक पदाधिकारी  
बेनीपट्टी (मधुबनी)